

## KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE:



### NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

2022.03.17.

Invitel Távközlési Zrt.

2022.03.28.

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

2022.03.18.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

2022.03.21.

## KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	937199536
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2022.02.15.
Hiánypótlás időpontja:	2022.03.16.
Kérelmező neve:	Szilvás István (486749604)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	közösségi célú
Kérelem célja:	sajátos építmények engedélye
Kérelem tárgya:	Sótony község csapadékvíz elvezetése
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	víziközmű és vízgazdálkodási építmények
Építmény funkciója:	Vízrendezési és vízhasznosítási mű, akvadukt
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1 km alatti hossz

#### MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám: 1  
Név: Szilvás István  
Adószám: 57818308138  
Cím: 9763 Vasszécseny, Táncsics Mihály utca 4.  
Telefon: +36203770810  
E-mail cím: aquadrop.kft@gmail.com

#### ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Sótony  
Helyrajzi szám: 429/3

Megadott tervezési terület:

POLYGON((490977.3 208163.06,490956.86 208146.26,490979.26 208103.7,490995.78  
207990.58,490943.42 207816.42,490764.21 207505.52,490801.73 207480.88,490986.81  
207812.68,491032.17 207993.98,490996.46 208150.64,490977.3 208163.06))

## KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

### ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

### ÜZEMELTETŐ NEVE:

Invitel Távközlési Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1134 Budapest 13. ker., Váci út 37

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

<b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>	MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:	Igen
CÍME:	6724 Szeged, Pulz utca 44 A épület 3. emelet
SZAKÁGA(I):	
/ Szakág (SZ):	Szénhidrogén
Kijelölés módja:	automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.
<b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>	VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:	Igen
CÍME:	9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 19
SZAKÁGA(I):	
/ Szakág (VI):	Vízellátás
Kijelölés módja:	automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

## MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):	CS-1.pdf (3276288)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.02.15.
Rögzítő neve:	Szilvás István (486749604)
/ Fájlnév (azonosító):	CS-2.1.pdf (3276289)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.02.15.
Rögzítő neve:	Szilvás István (486749604)
/ Fájlnév (azonosító):	CS-2.2.pdf (3276290)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.02.15.
Rögzítő neve:	Szilvás István (486749604)
/ Fájlnév (azonosító):	CS-3.1.pdf (3276291)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.02.15.
Rögzítő neve:	Szilvás István (486749604)
/ Fájlnév (azonosító):	CS-3.2.pdf (3276292)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.02.15.
Rögzítő neve:	Szilvás István (486749604)
/ Fájlnév (azonosító):	CS-3.3.pdf (3276293)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.02.15.
Rögzítő neve:	Szilvás István (486749604)

/ Fájlnév (azonosító):	CS-3.4.pdf (3276294)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.02.15.
Rögzítő neve:	Szilvás István (486749604)
/ Fájlnév (azonosító):	CS-3.5.pdf (3276295)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.02.15.
Rögzítő neve:	Szilvás István (486749604)
/ Fájlnév (azonosító):	CS-3.6.pdf (3276296)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.02.15.
Rögzítő neve:	Szilvás István (486749604)
/ Fájlnév (azonosító):	CS-4.pdf (3276297)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.02.15.
Rögzítő neve:	Szilvás István (486749604)
/ Fájlnév (azonosító):	CS-5.pdf (3276298)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.02.15.
Rögzítő neve:	Szilvás István (486749604)
/ Fájlnév (azonosító):	CS-6.pdf (3276299)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.02.15.
Rögzítő neve:	Szilvás István (486749604)
/ Fájlnév (azonosító):	Iratok.pdf (3276300)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.02.15.
Rögzítő neve:	Szilvás István (486749604)

/ Fájlnév (azonosító):	Sótony_Alaptérkép_Kiviteli.dwg (3276301)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.02.15.
Rögzítő neve:	Szilvás István (486749604)

#### HIÁNPÓTLÁSI INFORMÁCIÓK:

Hiánypótlás dátuma: 2022.03.16.

Kifejtés:

*A kérelmező nem tett megjegyzést a hiánypótláshoz.*

Mellékletek:

Fájlnév:	Sótony_Alaptérkép_Kiviteli_01.dwg
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.03.16.
Fájlnév:	CS-4.01.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.03.16.
Fájlnév:	CS-2.2.01.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.03.16.
Fájlnév:	CS-2.1.01.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2022.03.16.

## KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

### ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

### / ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2022.02.16.

Ügyintéző neve:

Horváth Balázs (790615507)

Ügyintéző telefon:

+36305416915

Ügyintéző email cím:

balazs.horvath2@eon-hungaria.com

Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*



/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2022.02.18.  
Ügyintéző neve: Gyurák Pál (708878435)  
Ügyintéző telefon: 30/2771355  
Ügyintéző email cím: pal.gyurak@eon-hungaria.com  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A Tisztelt Cím kérte a tárgyi létesítmény építésének engedélyezési tervéhez közmű kezelői hozzájárulásunkat.

Kezelői hozzájárulásunkat az alábbiak figyelembe vételével megadjuk:

Felhívjuk figyelmüket, hogy a munkaterületen erősáramú berendezéseink vannak, melyek megsértése, megrongálása súlyos baleset okozója lehet (0,4kV-os kommunális légvezetékek és tartóoszlopaik; és 0,4kV-os kom-munális csatlakozó kábelek).

A csatlakozó kábelek pontos helyzetét munkaterület átadásig kérjük pontosítani!

A terv szerint az utcákban nyílt árokban is történik a csapadékvíz elvezetés. A terv szerint oszlopaink és csatlakozó kábeleink kerülnek a nyílt csapadékvíz árkokba. Az oszlopoktól minimum 1 m távolságot kell tartani és az érintett csatlakozó kábelek mechanikai védelembe helyezését kérjük. Amennyiben ez nem megvalósítható az oszlopoknál az állékonyosság megtartásának érdekében, az oszlopok köré betongallér, illetve betonlapozást kérjük kivitelezni.

Valamint OTR oszloptranzformátor állomások és a kisfeszültségű hálóza-tok elosztó szekrényei mellett nyílt árkos kiképzés nem lehet. Az elosztó szekrények mellett kérjük meghagyni a jelenlegi terepszintet. Amennyiben ez nem lehetséges kezelőjárdát kérünk kialakítani átereszek és betonlapok segítségével!

A kivitelezési munkálatok során a kisfeszültségű hálózatok tartószerke-zetétől 1 méteres, 20kV-os hálózatoktól 2 méteres távolság betartását írjuk elő. Amennyiben a munkálatok során a villamos hálózaton, vagy földelési rend-szerein sérülés ill. kár keletkezik, annak helyreállítási költségei a kárt okozót terhelik. A csatlakozó kábel megrongálása esetén a teljes kábelszakaszt cserél-ni kell. A földkábel keresztezéseket a műszaki dokumentációban és a helyszínraj-zokon is kérjük feltüntetni. Továbbá kérjük ugyanitt felhívni a kivitelező figyelmét a villamos hálózatok közelében végzett munkálatok veszélyeire.

- A felmerülő villamos problémával az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Szombathelyi Régiójának illetékes területgazdái szíveskedjenek felkeresni. Gyurák Pál; 30/2771355, pal.gyurak@eon-hungaria.com

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

## / HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2022.03.21.
Ügyintéző neve:	Gyurák Pál (708878435)
Ügyintéző telefon:	30/2771355
Ügyintéző email cím:	pal.gyurak@eon-hungaria.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

### Kifejtés:

A Tisztelt Cím kérte a tárgyi létesítmény építésének engedélyezési tervéhez közmű kezelői hozzájárulásunkat.

Kezelői hozzájárulásunkat az alábbiak figyelembe vételével megadjuk:

Felhívjuk figyelmüket, hogy a munkaterületen erőáramú berendezéseink vannak, melyek megsértése, megrongálása súlyos baleset okozója lehet (0,4kV-os kommunális légvezetékek és tartóoszlopaik; és 0,4kV-os kom-munális csatlakozó kábelek).

A csatlakozó kábelek pontos helyzetét munkaterület átadásig kérjük pontosí-tani!

A terv szerint az utcákban nyílt árokban is történik a csapadékvíz elvezetés. A terv szerint oszlopaink és csatlakozó kábeleink kerülnek a nyílt csapadékvíz árkokba. Az oszlopoktól minimum 1 m távolságot kell tartani és az érintett csatlakozó kábelek mechanikai védelembe helyezését kérjük. Amennyiben ez nem megvalósítható az oszlopoknál az állékonyság megtartásának érdekében, az oszlopok köré betongallér, illetve betonlapozást kérjük kivitelezni.

Valamint OTR oszloptranzformátor állomások és a kisfeszültségű hálóza-tok elosztó szekrényei mellett nyílt árkos kiképzés nem lehet. Az elosztó szekrények mellett kérjük meghagyni a jelenlegi terepszintet. Amennyiben ez nem lehetséges kezelőjárdát kérünk kialakítani átereszek és betonlapok segítségével!

A kivitelezési munkálatok során a kisfeszültségű hálózatok tartószerke-zetétől 1 méteres, 20kVos hálózatoktól 2 méteres távolság betartását írjuk elő. Amennyiben a munkálatok során a villamos hálózaton, vagy földelési rend-szerein sérülés ill. kár keletkezik, annak helyreállítási költségei a kárt okozót terhelik. A csatlakozó kábel megrongálása esetén a teljes kábelszakaszt cserél-ni kell.

A földkábel keresztezéseket a műszaki dokumentációban és a helyszínraj-zokon is kérjük feltüntetni. Továbbá kérjük ugyanitt felhívni a kivitelező figyelmét a villamos hálózatok közelében végzett munkálatok veszélyeire.

- A felmerülő villamos problémával az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Szombathelyi Régiójának illetékes területgazdáit szíveskedjenek felkeresni. Gyurák Pál; 30/2771355, pal.gyurak@eon-hungaria.com

### Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

*Nincs rögzített adat.*

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

Invitel Távközlési Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2022.02.21.

Ügyintéző neve:

Bertháné Pucher Adrienn Ilona (952395588)

Ügyintéző telefon:

+36 50 101 1285

Ügyintéző email cím:

adrienn.pucher@digi.hu

Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*

/ HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉS

Rögzítés dátuma:

2022.02.22.

Ügyintéző neve:

Bertháné Pucher Adrienn Ilona (952395588)

Ügyintéző telefon:

+36 50 101 1285

Ügyintéző email cím:

adrienn.pucher@digi.hu

Típus:

hiánypótlást kér

Kifejtés:

Tisztelt Szilvás István! A tervezett építés érinti az Invitel Zrt. földkábeles és légkábeles hálózatát. A közműegyeztetésre feltöltött helyszínrajzról hiányzik társaságunk hálózata. Adatszolgáltatást az aquadrop.kft@gmail.com e-mail címre elküldtem Önnek, kérem szíveskedjen a tervre felvezetni az Invitel hálózatát. Köszönettel, Bertháné Pucher Adrienn

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2022.03.28.
Ügyintéző neve:	Bertháné Pucher Adrienn Ilona (952395588)
Ügyintéző telefon:	+36 50 101 1285
Ügyintéző email cím:	adrienn.pucher@digi.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

A bemutatott terv alapján megállapítom, hogy az építés az Invitel Távközlési Zrt. optikai gerinc és helyi hálózatának nyomvonalát ÉRINTI.

Szilárd burkolat, illetve szilárd burkolati elem nem fedheti a nyomvonalunkat. A nyomvonalunk mellett kötelezően megtartandó az 50 cm-es védősáv, ebbe a védősávba nem kerülhet bele szilárd burkolatú elem. A munka megkezdése előtt kérjük megrendelni a nyomvonalkitűzést, nyomvonalkitűzés és szakfelügyelet nélkül a munka nem kezdhető meg. Szakfelügyeletünk díjköteles.

Amennyiben a tárgyi építés miatt az Invitel Zrt. tulajdonú távközlési hálózat védelembehelyezése, illetve átépítése válik szükségessé, ez a beruházó költségére történik. Invitel Zrt. tulajdonú hálózat kiváltása esetén a tervet távközlési tervezővel készíttesse el a beruházó. A távközlési hálózat átépítésével, annak lebonyolításával (tervezés, kivitelezés stb.) kapcsolatban kérem, keresse kapcsolattartónkat: Golarits Réka e-mail: golaritsr@invitel.co.hu. A kivitelezés során kérjük a következő szempontok figyelembevételét: A létesítmény építése során az MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80 számú közmű rendezési szabvány előírásait be kell tartani, a távközlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni. A távközlési létesítmények 2-2 méteres körzetében csak kézi szerszámmal és szakfelügyeletünk jelenlétében szabad munkát végezni, mindennemű gépi munka tilos! A földalatti kábelek pontos helyét és mélységét a keresztezéseknél, ill. megközelítéseknél műszeres kitűzéssel kell megállapítani. A távközlési hálózat nyomvonala kizárólag kézi földmunkával tárható fel, a kutató árkok megfelelő sűrűségű alkalmazásával. Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkaival kell feltárni az INVITEL létesítményét. A távközlési hálózatot érintő munkálatokat csak a hálózat biztonságba helyezése után engedélyezzük. A szakfelügyeletet és a kitűzést az Invitel Zrt.-től Berkes Gábor berkesg@invitel.co.hu, kozmuegyeztetes@invitel.co.hu - a kiviteli munkák megkezdése előtt legalább 10 nappal írásban meg kell rendelni. Szakfelügyelethez, munkaterület átadáshoz, műszaki átadáshoz, üzemeltetői nyilatkozat kiállításához, kérem, keresse műszaki ellenőr munkatársunkat, és mindig hivatkozzon az egyeztetés e-közmű azonosítójára. Kérjük bejelenteni a kivitelező nevét, címét, felelős műszaki vezető nevét és elérhetőségét, a munka megkezdésének időpontját, és az E-közmű azonosítószámot. Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy mindennemű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagiilag felelős. Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még szakfelügyelet jelenlétében sem mentesít a felelősség alól. Amennyiben a beruházó és kivitelező az előírt kitűzést ill. szakfelügyeletet nem rendeli meg - és a távközlési hálózatot megrongálja -, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk. A feltárt kábelek munkaidőn túli őrzéséről vagy annak legalább 30 cm-es ideiglenes földtakarásáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia. Az INVITEL létesítmények fedlapjain anyagot tárolni tilos. A nyomvonalon kizárólag olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet az INVITEL erre irányuló kérése esetén a kivitelező 1 órán belül képes eltávolítani. A keresztezéseket, megközelítéseket és esetleges feltárásokat a földdel történő betakarás előtt az üzemeltetővel a helyszínen szemrevételeztetni és jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A tervezés vagy a kivitelezés során semmilyen körülmények között nem használhatóak fel az Invitel Zrt. tulajdonában levő hálózatrészek, eszközök. A jelen eljárásban csatolt tervtől eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén újra egyeztetés szükséges, és jelen

nyilatkozat érvényességét veszti. Nyilatkozatunk a közműnyilatkozat érvényessé válásától számított egy évig érvényes.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

*Nincs rögzített adat.*

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2022.02.23.

Ügyintéző neve:

Szőke Marietta (982907357)

Ügyintéző telefon:

06202808454

Ügyintéző email cím:

szoke.marietta@mvm.hu

Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2022.03.16.  
Ügyintéző neve: Szőke Marietta (982907357)  
Ügyintéző telefon: 06202808454  
Ügyintéző email cím: szoke.marietta@mvm.hu  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

-Kérjük a mellékletekben szereplő „A KÖZMŰ EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV és a KÖZMŰNYILATKOZAT” figyelembevételét  
Tervmódosítás, vagy tervtől való eltérés esetén, újból fel kell keresni társaságunkat!  
AZ ÉRINTETT GÁZVEZETÉK EGYEZTETETT NYOMVONALÁNAK PONTOS HELYSZÍNRAJZI ÉS MAGASSÁGI FELTÜNTETÉSE A TERVEKBEN A TERVEZŐ VAGY KÉRELMEZŐ FELELŐSSÉGE.  
Az egyeztetés nem terjed ki a telekhatáron belül üzemelő gázvezetésekre!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2022.03.17.  
Ügyintéző neve: Szőke Marietta (982907357)  
Ügyintéző telefon: 06202808454  
Ügyintéző email cím: szoke.marietta@mvm.hu  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

-Kérjük a mellékletekben szereplő „A KÖZMŰ EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV és a KÖZMŰNYILATKOZAT” figyelembevételét  
Tervmódosítás, vagy tervtől való eltérés esetén, újból fel kell keresni társaságunkat!  
AZ ÉRINTETT GÁZVEZETÉK EGYEZTETETT NYOMVONALÁNAK PONTOS HELYSZÍNRAJZI ÉS MAGASSÁGI FELTÜNTETÉSE A TERVEKBEN A TERVEZŐ VAGY KÉRELMEZŐ FELELŐSSÉGE.  
Az egyeztetés nem terjed ki a telekhatáron belül üzemelő gázvezetésekre!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	3333072
Fájlnév:	Közmű egyeztetési jegyzőkönyv.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2022.03.16.
Rögzítő neve:	Szóke Marietta (982907357)
Fájlazonosító:	3333073
Fájlnév:	Közműkezelői hozzájárulás.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2022.03.16.
Rögzítő neve:	Szóke Marietta (982907357)

**ÜZEMELTETŐ NEVE:** VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2022.02.23.
Ügyintéző neve:	Illés Bálint (859435558)
Ügyintéző telefon:	+3694500932
Ügyintéző email cím:	illes.balint@vasiviz.hu

Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*



/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2022.03.09.
Ügyintéző neve:	Illés Bálint (859435558)
Ügyintéző telefon:	+3694500932
Ügyintéző email cím:	illes.balint@vasiviz.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

Kérelmükre az alábbiakat nyilatkozunk:

A Sárvári Vízszolgáltatási Üzemmnökség részéről:

- Az építési területen vízvezeték üzemel.
- A közműegyeztetés megtörtént a szakági helyszín rajzo(ka)t a tervező rendelkezésére bocsátottuk.
- A munkaterület átadás-átvételről és a munkavégzés megkezdéséről írásos értesítést kérünk a kivitelező és a műszaki ellenőr megnevezésével ( VASIVÍZ ZRt. , Szombathely , Rákóczi u. 19 ).
- A kivitelezési és nyomvonal kitűzési munkálatok csak a VASIVÍZ ZRt. szakfelügyeletével végezhető, melyet cégünkől írásban meg kell rendelni.
- A kezelésünkben lévő közművek 2-2 méteres körzetében kézi földmunkavégzést kérünk.
- Az építési területen a víz ill. szennyvíz vezeték műtárgyait ( tolózár aknák , szennyvíz aknák , tolózár beépítési készletek , tűzcsapok , tűzcsap szekrények , tisztító nyílások, stb. ) meg kell védeni , amennyiben szükséges szintbe kell helyezni őket.
- A szintbehelyezés csak betonnal vagy előre gyártott beton elemmel történhet.
- A kezelésünkben lévő aknákat az építés során kérjük az építési törmeléktől megvédeni. Amennyiben mégis törmelék kerül a tolózár aknába azt kérjük kitakarítani ill. a szennyvíz aknákat kitakarítani és kimosatni.
- Az építési területen méretlen helyről ( tűzcsap , közkút) vizet vételezni csak előzetes engedélyünkkel lehet.
- A kezelésünkben lévő közművek legkisebb takarási mélysége 100 cm lehet.
- A kezelésünkben lévő közművektől a védőtávolságot be kell tartani. Párhuzamos építés esetén 1 méter vízszintes távolságot, keresztezés esetén 50 cm magassági távolságot kell tartani.
- Az építés során a kezelésünkben lévő közművek nyomvonalára semmilyen műtárgy nem építhető.
- A kezelésünkben lévő közművek keresztezésekor azokat elmozdulás ellen rögzíteni kell.
- A kezelésünkben lévő közművek keresztezésekor az építendő új közművet 2 méter hosszan védőcsőbe kell elhelyezni.
- Amennyiben az építés során a kezelésünkben lévő közműveket ki kell váltani azt a VASIVÍZ ZRt.-nél meg kell rendelni.
- Az elkészült keresztezést betakarás előtt kérjük bemutatni-
- A tervhez képest történt módosításokat csak a VASIVÍZ ZRt. jóváhagyásával lehet kivitelezni.
- Az építés során a víz ill. szennyvíz vezetékkel kapcsolatos műszaki beavatkozások és a szakfelügyelet költsége egyéb megállapodás kivételével a kivitelezőt terhelik.
- Amennyiben rongálás történik annak javítását a VASIVÍZ ZRt. ? nél meg kell rendelni , ennek költsége a kivitelezőt terheli. Vízvezeték rongálás esetén a helyreállítási költségen felül az elfolyt víz díját is meg kell fizetni. A műszaki átadás-átvételhez az általunk benyújtott számlák ( szakfelügyelet , rongálás , kiváltás ) kiegyenlítésig hozzájárulni nem tudunk.
- Amennyiben az előírt szakfelügyeletet nem veszik igénybe a műszaki átadáshoz hozzájárulni nem tudunk.
- Rongálás esetén az alábbi számot kérjük hívni : 06-95-320-442
- Ezen nyilatkozat 6 hónapig érvényes , másra fel nem használható.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2022.03.18.
Ügyintéző neve:	Illés Bálint (859435558)
Ügyintéző telefon:	+3694500932
Ügyintéző email cím:	illes.balint@vasiviz.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A "Sótony község csapadékvíz elvezetése" címen benyújtott kérelmükre az alábbiakat nyilatkozunk:  
Az előző nyilatkozatunkban foglaltakat továbbra is fenntartjuk.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

*Nincs rögzített adat.*