

KÖZMŰ EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV
(Közműnyilatkozatként nem használható!)

Készült: A Szombathelyi Üzemegység hivatalos helyiségében: 2022. 03. hó 08. nap

Jelen vannak: Üzemegység részéről: Szőke Marietta
Kérelmező részéről: Szilvás István

Tárgy: **Sótony község csapadékvíz elvezetése**

Tervszám: 4/2022

A tervező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos tervet

Nyilvántartásunk alapján a tervezett tárgyi építmény/ létesítmény Társaságunk üzemeltetésében lévő, ...2,5... bar ... nyomású ... KPE... anyagú belterületi / külterületi gázelosztó vezeték

keresztez

biztonsági övezetét érinti

biztonsági övezet nem érint

A gázelosztó vezeték tulajdonosa: MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati Zrt.

A GÁZVEZETÉKTŐL 1-1 MÉTERES TÁVOLSÁGON BELÜL KIZÁRÓLAG KÉZI FÖLDMUNKA VÉGEZHETŐ!

A gázvezeték megközelítése során kérjük betartani a 80/2005 (X.11.) GKM rendelet IV. fejezet 1.3. szerinti védőtávolságokat!

A gázelosztó vezeték érintettsége esetén a végleges hozzájáruló KÖZMŰNYILATKOZATUNKAT be kell szerezni, kiadásához az alábbi minimális tartalommal kell ellátni:

- tervezői nyilatkozat, mely kitér arra is, hogy a tervdokumentáció a gázelosztó vezeték nyomvonalát mérethelyesen és hiánytalanul tartalmazza,
- a gázelosztó vezeték is tartalmazó helyszínrajz **a gépi földmunka tilalom övezetének megjelölésével,**
- a keresztezéseket feltüntető hossz- és keresztszelvények,
- a gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat tartalmazó műszaki leírás
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) korm. rendelet 166 §, illetve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A § szerint.
- **AZ ÉRINTETT GÁZVEZETÉK EGYEZTETETT NYOMVONALÁNAK PONTOS HELYSZINRAJZI ÉS MAGASSÁGI FELTÜNTETÉSE A TERVEKBEN A TERVEZŐ VAGY KÉRELMEZŐ FELELŐSSÉGE.**
- **Az egyeztetés nem terjed ki a telekhatáron belül üzemelő gázvezetésekre!**

A kérelmezőnek a gázvezeték nyomvonalát ábrázoló tervrészleteket áadtuk.

A tárgyi tervezési feladathoz szükséges gázhálózattal kapcsolatos adatokat a kérelmező megkapta, és elfogadja.

Az egyeztetett a tervekhez szükséges gázvezetési tervek szakszerű és pontos felhasználásáért a tervező a felelős.

Jelen jegyzőkönyv a benyújtott dokumentáció megfelelőségének és a földgázelosztó hozzájárulásának igazolására nem alkalmas, gázvezeték érintettsége esetén közműnyilatkozatnak nem minősül.